

Техническое задание

оказание услуг по перекатке пожарных рукавов и проверке противопожарных кранов

1. Наименование услуг

Оказание услуг по перекатке пожарных рукавов и проверке противопожарных кранов для нужд ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Самара"

2. Место оказания услуг:

г. Самара, улица Ново-Садовая 222Б стр 1/ стр 2

г. Самара, улица Агибалова, 12

г. Самара, улица Г.С. Аксакова,13/.,Гараж

г. Сызрань, улица Октябрьская, 3

г. Сызрань, ул. Декабристов 153, Аптека

г. Октябрьск, ул. Гоголя, 25

г. Кинель, улица Советская, 11

3. Сроки оказания услуг: Апрель2020/ Июнь 2021

4. Требования к Исполнителю

4.1 Услуга должна проводиться в соответствии с:

-Федеральным законом от 22.07.2008 « 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»

- Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 180 «СП 10.13130.2009 Свод правил. Системы пожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»

-Постановлением Госстандарта СССР от 10.10.1983№ 4882, ГОСТ 12.4.009-83 «ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»

- Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.02.2009 г. № 52-ст, ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»

- Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 04.10.1985 г. № 189, СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий, СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Общие положения».

-Нормами пожарной безопасности 154- 2000 «Техника пожарная. Клапаны пожарных кранов. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний»; нормы пожарной безопасности 152-2000 «Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний» (утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 27 декабря 2000 г.)

Исполнитель должен иметь действующую лицензию Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ЛПСБ на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с обязательным видом деятельности монтаж, ремонт и обслуживание первичных средств пожаротушения (Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 года № 1225).

-Наличие персонала, имеющего квалификацию, соответствующую виду оказываемых услуг.

5. Объемы / виды работ

Проверка проводится два раза в год.

Перекавка – один раз в год.

Г.С.Аксакова 13

Вид работ	Ед. изм.	Количество	Периодичность
Проверка крана	шт	47	2 раза в год
Испытание крана	шт	47	2 раза в год
Перекавка рукава	шт	47	1 раза в год

Гараж, ул.Аксакова 13

Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Периодичность
Проверка крана	шт	5	2 раза в год
Испытание крана	шт	5	2 раза в год
Перекавка рукава	шт	5	1 раза в год

ул. Ново-садовая 222Б стр 1

Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Периодичность
Проверка крана	шт	31	2 раза в год
Испытание крана	шт	31	2 раза в год
Перекавка рукава	шт	31	1 раза в год

Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Периодичность
Проверка крана	шт	6	2 раза в год
Испытание крана	шт	6	2 раза в год
Пережатка рукава	шт	6	1 раза в год

ул. Агибалова 12

Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Периодичность
Проверка крана	шт	25	2 раза в год
Испытание крана	шт	25	2 раза в год
Пережатка рукава	шт	25	1 раза в год

г. Сызрань, ул. Октябрьская 3

Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Периодичность
Проверка крана	шт	8	2 раза в год
Испытание крана	шт	8	2 раза в год
Пережатка рукава	шт	8	1 раза в год

г. Сызрань, ул. Декабристов 153., Аптека

Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Периодичность
Проверка крана	шт	1	2 раза в год
Испытание крана	шт	1	2 раза в год
Пережатка рукава	шт	1	1 раза в год

г. Октябрьск, ул. Гоголя, 25

Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Периодичность
Проверка крана	шт	2	2 раза в год
Испытание крана	шт	2	2 раза в год
Пережатка рукава	шт	2	1 раза в год

г. Кинель ул. Советская, 11

Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Периодичность
Проверка крана	шт	12	2 раза в год
Испытание крана	шт	12	2 раза в год
Пережатка рукава	шт	12	1 раза в год